



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

SE.HK-30/4710/9/ED/19

Kościerzyna, dnia 24.04.2019r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 16/HK/19**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.59), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr: 57/WJ-18, 1/GDY/MW/15/2/19,

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chrósty Wysińskie, Rymanowo i częściowo Skrzydłowo** oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- sprawozdanie z badań nr 354N/2018/LBŚ z dnia 12.10.2018r. próba wody pobrana dnia 09.10.2018r.
 - instalacja wodociągowa , kurek czerpalny, budynek prywatny Chrósty Wysińskie 11,
- sprawozdanie z badań nr 722/W/18/FW z dnia 29.10.2018r. próba wody pobrana dnia 29.10.2018r.
 - instalacja wodociągowa , kurek czerpalny, budynek prywatny Chrósty Wysińskie 11,
- sprawozdanie z badań nr 74955/19/GDY z dnia 28.02.2019r. próba wody pobrana dnia 15.02.2019r.
 - instalacja wewnętrzna, kran w kuchni w budynku prywatnym Chrósty Wysińskie nr 11,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chrósty Wysińskie, Rymanowo i częściowo Skrzydłowo**

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 09.10.2018r. instalacja wodociągowa , kurek czerpalny, budynek prywatny Chrósty Wysińskie 11, stwierdzono ponadnormatywną zawartość mętności w wodzie – 3,6 NTU.

Powtórne badania nie potwierdziły przekroczeń.

Jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Grażyna Grucielke

Otrzymuje:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu
Orle 36
83-420 Liniewo

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
3. Sekcja HZZiPU w/m
4. HDziM w/m
4. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
5. a/a