



SE.HK-30/4710/109/ED/14

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NR 97/HK/14**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 212, poz. 1263 z 2011r. z późn.zm.), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858 z 2006r. z późn. zm.) i §14 ust. 1 pkt 1 i §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr 27/HK/AP/14, KP/5/19/08/2014, MO/5/4/11/14, MO/2/1/12/14, MO/2/1/12/14,

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich**, zaopatrującego w wodę miejscowości: Chrósty Wysińskie i Rymanowo oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- sprawozdanie nr 264N/2014 z dnia 12.06.2014r. próba wody pobrana dnia 10.06.2014r. z instalacji wewnętrznej, kurek czerpalny przy umywalce węzła sanitarnego w sklepie spożywczym w Chróstach Wysińskich,
- sprawozdanie nr 173551/14/GDY z dnia 01.09.2014r. próba wody pobrana dnia 19.08.2014r. – woda podawana do sieci, stacja uzdatniania wody Chrósty Wysińskie (kontrola wewnętrzna),
- sprawozdanie nr 243890/14/GDY z dnia 17.11.2014r. próba wody pobrana dnia 04.11.2014r. – instalacja wewnętrzna, sklep spożywczy Chrósty Wysińskie (kontrola wewnętrzna),
- sprawozdanie nr 270349/14/GDY z dnia 10.12.2014r. próba wody pobrana dnia 01.12.2014r. – woda podawana do sieci, stacja uzdatniania wody Chrósty Wysińskie (kontrola wewnętrzna),
- sprawozdanie nr 270350/14/GDY z dnia 10.12.2014r. próba wody pobrana dnia 01.12.2014r. – sieć, sklep spożywczy Chrósty Wysińskie (kontrola wewnętrzna),

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**stwierdza:**

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chrósty Wysińskie i Rymanowo**

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 9 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. z późn. zm.).



## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Chróściach Wysińskich zaopatrującego w wodę Chrósty Wysińskie i Rymanowo wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości następujących parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia :

-sprawozdanie z badań nr 243890/14/GDY z dnia 17.11.2014 z instalacji wewnętrznej, sklep spożywczy w Chróściach Wysińskich : żelazo – 517 µg/l , mętność – 5,20 NTU.

Ponowne badania nie potwierdziły przekroczeń jakości wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymogom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kościerzynie

Grażyna Greinke

### Otrzymuje:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy  
w Orlu  
Orle 36, 83-420 Liniewo

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
3. Sekcja HŻŻiPU w/m
4. HDziM w/m
4. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
5. a/a