



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 05.03.2021r.

SHK.9022.1.42.2021.WJ

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NR 26 /HK/2021**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.195), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm. ) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chrósty Wysińskie, Rymanowiec i część Skrzydlówka**:

- sprawozdanie z badań nr 68479/21/GDY z dnia 19.02.2021r. próba wody pobrana dnia 08.02.2021r., instalacja wodociągowa kurek czerpalny przy umywalce w pomieszczeniu sanitarnym w budynku prywatnym, Chrósty Wysińskie 11,
- sprawozdanie z badań nr 14/W/21/FW z dnia 22.02.2021r. próba wody pobrana dnia 22.02.2021r., instalacja wodociągowa kurek czerpalny przy umywalce w pomieszczeniu sanitarnym w budynku prywatnym, Chrósty Wysińskie 11,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**stwierdza:**

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chrósty Wysińskie, Rymanowiec i część Skrzydlówka**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W próbie wody pobranej w dniu 08.02.2021r. stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i mętności w wodzie. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 22.02.2021r. nie potwierdziły w/w przekroczeń. Jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kościerzynie

*Grażyna Greinke*

### Otrzymuje:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu  
Orle 36  
83-420 Liniewo

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
3. Sekcja HŻŻiPU w/m
4. HDziM w/m
5. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
6. a/a