




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

SHK.9022.1.584.2022.PS



Kościerzyna, dnia 25.11.2022r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 202/HK/22**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 195 ze zm.) oraz §21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu MPU Michał Mielnikow, Garczyn 61/1 zaopatrującego w wodę Dwór Bajbuza w Garczynie 61/1,

- sprawozdanie z badań nr 462516/22/GDY z dnia 28.10.2022 r. próba wody pobrana w dniu 13.10.2022 r. z kranu w kuchni Dwór Bajbuza, Garczyn
- sprawozdanie z badań nr 1148z/2022/LBŚ z dnia 24.11.2022 r. próba wody pobrana w dniu 21.11.2022 r. z kurka czerpalnego przy zlewie w kuchni Dwór Bajbuza, Garczyn 61/1
- sprawozdanie z badań nr 1148z/1/2022/LBŚ z dnia 24.11.2022 r. próba wody pobrana w dniu 21.11.2022 r. z kurka czerpalnego przy zlewie w kuchni Dwór Bajbuza, Garczyn 61/1

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu MPU Michał Mielnikow, Garczyn 61/1 zaopatrującego w wodę Dwór Bajbuza w Garczynie 61/1
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 13.10.2022 r.- z kranu w kuchni Dwór Bajbuza, Garczyn, stwierdzono: ponadnormatywną zawartość w wodzie: Mangan - 77 µg/l.

Powtórne badanie wody, wykonane w dniu 21.11.2022 r., nie potwierdziło w/w przekroczenia.

Jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

Otrzymują:

1. MPU Michał Mielnikow
Garczyn 61/1
83-420 Liniewo

Do wiadomości

1. Wójt Gminy Liniewo *dr. up*
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie
[signature]
Grażyna Grębnicka