



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 15.01.2024 r.

SHK.9022.1.46.2024.PS

**Wójt Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 41/HK/24
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Starym Wiecu**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stary Wiec, Wysin, Głodowo, Hownica, Deka, Stefanowo, Orle, Garczyn, Chrósty Wysińskie, Rymanowiec i część Skrzydlówka** :

- sprawozdanie z badań nr 85353/23/GDY z dnia 02.03.2023 r. próba wody pobrana dnia 17.02.2023 r., kurek czerpalny w kuchni, Szkoła, ul. Wyzwolenia 4, Wysin
- sprawozdanie z badań nr 23007/23/GDY z dnia 01.03.2023 r. próba wody pobrana dnia 17.01.2023 r., kran, SUW, Stary Wiec
- sprawozdanie z badań nr 79N/2023/LBŚ oraz 79N/1/2023/LBŚ z dnia 10.03.2023 r. próba wody pobrana dnia 07.03.2023 r., kurek czerpalny przy umywalce węzła sanitarnego, Zespół Oświaty, Garczyn 10
- sprawozdanie z badań nr 185623/23/GDY z dnia 17.04.2023 r. próba wody pobrana dnia 11.04.2023 r, instalacja wewnętrzna, budynek prywatny, Chrósty Wysińskie 11
- sprawozdanie z badań nr 374372/23/GDY z dnia 19.07.2023 r. próba wody pobrana dnia 14.07.2023 r., sanitariat, Spółdzielnia Mieszkaniowa Orle,
- sprawozdanie z badań nr 404412/23/GDY z dnia 03.08.2023 r. próba wody pobrana dnia 28.07.2023 r., sanitariat, Spółdzielnia Mieszkaniowa Orle,
- sprawozdanie z badań nr 508424/23/GDY z dnia 26.09.2023 r. próba wody pobrana dnia 20.09.2023 r., Zespół Oświaty, Garczyn
- sprawozdanie z badań nr 532N/2023/LBŚ oraz 532N/1/2023/LBŚ z dnia 17.11.2023 r. próba wody pobrana dnia 14.11.2023 r., kurek czerpalny przy umywalce, budynek prywatny, Deka 3

- sprawozdanie z badań nr 699611/23/GDY z dnia 21.12.2023 r. próba wody pobrana dnia 15.12.2023 r., kuchnia, Szkoła Podstawowa, ul. Wyzwolenia 4, Wysin

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starym Wiercu zaopatrującego w wodę miejscowości: Stary Wierc, Wysin, Głodowo, Hownica, Deka, Stefanowo, Orle, Garczyn, Chrósty Wysinśkie, Rymanowice i część Skrzydlówka

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)


UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 14.07.2023 r., sprawozdanie nr 374372/23/GDY stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru: Miętność – 2,09 NTU. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 28.07.2023 r., sprawozdanie nr 404412/23/GDY nie potwierdziło ww. przekroczenia
- woda z urzędzenia wodnego poddawana była badaniu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczonych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustaleniami z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody. Parametry badane były również w zakresie substancji promieniotwórczych: tryl, izotopy radu: Ra-226 i Ra-228.
- jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starym Wiercu, zaopatrującego w wodę miejscowości: Stary Wierc, Wysin, Głodowo, Hownica, Deka, Stefanowo, Orle, Garczyn, Chrósty Wysinśkie, Rymanowice i część Skrzydlówka.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie



Orzycimie:

1. Wójt Gminy Limewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Limewo (pUAP)

Do wiadomości:

1. a/a