




# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie

RGK 112



SHK.9022.169.2026.PS  
Kościerzyna, 30.03.2026 r.

Wójt Gminy Liniewo  
ul. Dworcowa 3  
83-420 Liniewo

## OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 65/HK/26 ZA ROK 2025

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416) art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., 757) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia w wodę w **Starym Wiecu**, zaopatrującej w wodę miejscowości: **Stary Wiec, Wysin, Głodowo, Hłownica, Deka, Stefanowo, Orle, Garczyn, Chrósty Wysińskie, częściowo Skrzydłowo i Rymanowiec**:

- sprawozdanie z badań nr 553503/25/GDY z dnia 13.02.2025 r. próba wody pobrana dnia 30.01.2025 r., sanitariat, Spółdzielnia Mieszkaniowa Orle
- sprawozdanie z badań nr 119N/2025/LBŚ oraz 119N/1/2025/LBŚ z dnia 14.03.2025 r. próba wody pobrana dnia 11.03.2025 r., kuchnia, Szkoła Podstawowa, ul. Wyzwolenia 4/6, Wysin
- sprawozdanie z badań nr 317785/25/GDY z dnia 13.05.2025 r. próba wody pobrana dnia 07.05.2025 r., sanitariat, Zespół Oświatowy, Garczyn
- sprawozdanie z badań nr 4222723103 z dnia 27.05.2025 r. próba wody pobrana dnia 27.05.2025 r., sanitariat, Zespół Oświatowy, Garczyn
- sprawozdanie z badań nr 521922/25/GDY z dnia 25.07.2025 r. próba wody pobrana dnia 17.07.2025 r., bud. prywat., Chrósty Wysińskie 11
- sprawozdanie z badań nr 1840723103 z dnia 26.07.2025 r. próba wody pobrana dnia 25.07.2025 r., bud. prywat., Chrósty Wysińskie 11
- sprawozdanie z badań nr 705316/25/GDY z dnia 23.09.2025 r. próba wody pobrana dnia 16.09.2025 r., kuchnia, Szkoła Podstawowa, ul. Wyzwolenia 4, Wysin
- sprawozdanie z badań nr 540N/2025/LBŚ oraz 540N/1/2025/LBŚ z dnia 17.10.2025 r. próba wody pobrana dnia 14.10.2025 r., węzeł sanitarny, bud. prywatny Deka 3
- sprawozdanie z badań nr 1011954/25/GDY z dnia 23.12.2025 r. próba wody pobrana dnia 16.12.2025 r., sanitariat, Zespół Oświaty, Garczyn
- sprawozdanie z badań nr 27960/26/GDY z dnia 19.01.2026 r. próba wody pobrana dnia 14.01.2026 r., sanitariat, Zespół Oświaty, Garczyn

### stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w **Starym Wiecu**, zaopatrującej w wodę miejscowości: **Stary Wiec, Wysin, Głodowo, Hłownica, Deka, Stefanowo, Orle, Garczyn, Chrósty Wysińskie, częściowo Skrzydłowo i Rymanowiec**



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie  
ul. Wodna 15 | 83-400 Kościerzyna  
+48 58 686 33 64  
adres e-mail psse.koscierzyna@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-13674-54004-TRTWV-25

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

## **UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 07.05.2025 r., sprawozdanie nr 317785/25/GDY stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru: Mętność – 2,14 NTU. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 27.05.2028 r., sprawozdanie nr 4222723103 nie potwierdziło ww. przekroczenia.
  - w próbie wody pobranej w dniu 17.07.2025 r., sprawozdanie nr 521922/25/GDY stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 4 jtk/100ml. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 25.07.2025 r., sprawozdanie nr 1840723103 nie potwierdziło ww. przekroczenia.
  - w próbie wody pobranej w dniu 16.12.2025 r., sprawozdanie nr 1011954/25/GDY stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru: Mętność – 1,2 NTU. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 19.01.2026 r., sprawozdanie nr 27960/26/GDY nie potwierdziło ww. przekroczenia.
  - woda z urządzenia wodnego poddawana była badaniu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczonych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody
  - jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
- Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w Stary Wiecu, zaopatrującej w wodę miejscowości: Stary Wiec, Wysin, Głodowo, Iłownica, Deka, Stefanowo, Orle, Garczyn, Chrósty Wysińskie, częściowo Skrzydłowo i Rymanowiec

Katarzyna Duska

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

/dokument podpisany elektronicznie/

## **Otrzymuje:**


1. Wójt Gminy Liniewo, u. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
2. aa



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie

RGK 127

SHK.9022.167.2026.PS  
Kościerzyna, 30.03.2026 r.



Wójt Gminy Liniewo  
ul. Dworcowa 3  
83-420 Liniewo

## OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 67/HK/26 ZA ROK 2025

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416) art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., 757) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia w wodę w **Lubieszynie**, zaopatrującej w wodę miejscowości: **Lubieszyn, Lubieszynek, Płachty, częściowo Liniewskie Góry**:

- sprawozdanie z badań nr 104797/25/GDY z dnia 20.02.2025 r. próba wody pobrana dnia 14.02.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Płachty 12/1,
- sprawozdanie z badań nr 118N/2025/LBŚ oraz 118N/1/2025/LBŚ z dnia 14.03.2025 r. próba wody pobrana dnia 11.03.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Lubieszyn 43/1,
- sprawozdanie z badań nr 317786/25/GDY z dnia 13.05.2025 r. próba wody pobrana dnia 07.05.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Płachty 12/1,
- sprawozdanie z badań nr 521923/25/GDY z dnia 24.07.2025 r. próba wody pobrana dnia 17.07.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Lubieszyn 43/1,
- sprawozdanie z badań nr 608539/25/GDY z dnia 20.08.2025 r. próba wody pobrana dnia 13.08.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Płachty 12/1,
- sprawozdanie z badań nr 539N/2025/LBŚ oraz 539N/1/2025/LBŚ z dnia 17.10.2025 r. próba wody pobrana dnia 14.10.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Płachty 12/1,
- sprawozdanie z badań nr 1011955/25/GDY/Z1 z dnia 31.12.2025 r. próba wody pobrana dnia 16.12.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Lubieszyn 43/1,

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w Lubieszynie, zaopatrującej w wodę miejscowości: Lubieszyn, Lubieszynek, Płachty, częściowo Liniewskie Góry
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kościerzynie  
ul. Wodna 15 | 83-400 Kościerzyna  
+48 58 686 33 64  
adres e-mail psse.koscierzyna@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-13674-54004-TRTWV-25

## **UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- woda z urządzenia wodnego poddawana była badaniu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczonych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody
- jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w Lubieszynie, zaopatrującej w wodę miejscowości: Lubieszyn, Lubieszynek, Płachty, częściowo Liniewskie Góry

Katarzyna Duska

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

/dokument podpisany elektronicznie/

### **Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Liniewo, u. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
2. aa



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie

SHK.9022.166.2026.PS  
Kościerzyna, 30.03.2026 r.



Wójt Gminy Liniewo  
ul. Dworcowa 3  
83-420 Liniewo

## OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 66/HK/26 ZA ROK 2025

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416) art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., 757) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia w wodę w **Milonkach**, zaopatrującej w wodę miejscowość **Milonki**:

- sprawozdanie z badań nr 521601/25/GDY z dnia 13.02.2025 r. próba wody pobrana dnia 30.01.2025 r., kuchnia, bud. prywat., Milonki 9
- sprawozdanie z badań nr 120N/2025/LBŚ oraz 120N/1/2025/LBŚ z dnia 14.03.2025 r. próba wody pobrana dnia 11.03.2025 r., kurek czerpalny w kuchni, bud. prywat. Milonki 9
- sprawozdanie z badań nr 317783/25/GDY z dnia 13.05.2025 r. próba wody pobrana dnia 07.05.2025 r., kuchnia, bud. prywat., Milonki 9
- sprawozdanie z badań nr 4199723102 z dnia 27.05.2025 r. próba wody pobrana dnia 27.05.2025 r., kuchnia, bud. prywat., Milonki 9
- sprawozdanie z badań nr 608538/25/GDY z dnia 20.08.2025 r. próba wody pobrana dnia 13.08.2025 r., kuchnia, bud. prywat., Milonki 9
- sprawozdanie z badań nr 1459A/521/25 oraz 1459N/521/25 z dnia 05.12.2025 r. próba wody pobrana dnia 25.11.2025 r., kuchnia, bud. prywat., Milonki 9

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w Milonkach, zaopatrującej w wodę miejscowość Milonki
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie  
ul. Wodna 15 | 83-400 Kościerzyna  
+48 58 686 33 64  
adres e-mail psse.koscierzyna@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-13674-54004-TRTWV-25

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 07.05.2025 r., sprawozdanie nr 317783/25/GDY stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru: Mętność – 4,14 NTU. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 27.05.2025 r., sprawozdanie nr 4199723102 nie potwierdziło ww. przekroczenia.
- woda z urządzenia wodnego poddawana była badaniu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczonych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody
- jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w Milonkach, zaopatrującej w wodę miejscowość Milonki.

Katarzyna Duska

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

/dokument podpisany elektronicznie/

### Otrzymuje:


1. Wójt Gminy Liniewo, u. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
2. aa



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie

SHK.9022.157.2026.PS  
Kościerzyna, 30.03.2026 r.

Wójt Gminy Liniewo  
ul. Dworcowa 3  
83-420 Liniewo



## OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 64/HK/26 ZA ROK 2025

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416) art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., 757) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia w wodę w **Liniewie**, zaopatrującej w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrtowo, Równe i częściowo Itownica**:

- sprawozdanie z badań nr 521501/25/GDY z dnia 13.02.2025 r. próba wody pobrana dnia 30.01.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Chrtowo 5/1,
- sprawozdanie z badań nr 104796/25/GDY z dnia 20.02.2025 r. próba wody pobrana dnia 14.02.2025 r., kuchnia, Zespół Oświaty, Liniewo, ul. Szkolna 2,
- sprawozdanie z badań nr 121555/25/GDY z dnia 04.03.2025 r. próba wody pobrana dnia 21.02.2025 r., kuchnia, budynek prywat., Chrtowo 5/1
- sprawozdanie z badań nr 121N/2025/LBŚ oraz 121N/1/2025/LBŚ z dnia 14.03.2025 r. próba wody pobrana dnia 11.03.2025 r., kurek czerpalny przy zlewie w kuchni, budynek prywatny, Liniewo 50
- sprawozdanie z badań nr 317784/25/GDY z dnia 13.05.2025 r. próba wody pobrana dnia 07.05.2025 r., kuchnia, Zespół Oświaty, ul. Szkolna 2, Liniewo
- sprawozdanie z badań nr 521921/25/GDY z dnia 24.07.2025 r. próba wody pobrana dnia 17.07.2025 r., kuchnia, budynek prywat. nr 50, Liniewo
- sprawozdanie z badań nr 0514723103 z dnia 12.08.2025 r. próba wody pobrana dnia 12.08.2025 r., kuchnia, budynek prywat. nr 50, Liniewo
- sprawozdanie z badań nr 705315/25/GDY z dnia 23.09.2025 r. próba wody pobrana dnia 16.09.2025 r., kuchnia, Zespół Oświaty, ul. Szkolna 2, Liniewo
- sprawozdanie z badań nr 541N/2025/LBŚ oraz 541N/1/2025/LBŚ z dnia 17.10.2025 r. próba wody pobrana dnia 14.10.2025 r., kurek czerpalny przy zlewie w kuchni, budynek prywat., Chrtowo 5/1
- sprawozdanie z badań nr 1458A/521/25 z dnia 05.12.2025 r. próba wody pobrana dnia 25.11.2025 r., kuchnia, Zespół Oświatowy, ul. Szkolna 2, Liniewo



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie  
ul. Wodna 15 | 83-400 Kościerzyna  
+48 58 686 33 64  
adres e-mail [psse.koscierzyna@sanepid.gov.pl](mailto:psse.koscierzyna@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-13674-54004-TRTWV-25

**stwierdza:**

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w Liniewie, zaopatrującej w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrtowo, Równe i częściowo Iłownica:**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 17.07.2025 r., sprawozdanie nr 521921/25/GDY stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru: Mętność – 2,36 NTU. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 12.08.2028 r., sprawozdanie nr 0514723103 nie potwierdziło ww. przekroczenia.
- woda z urządzenia wodnego poddawana była badaniu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczonych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody.
- jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę w Liniewie, zaopatrującej w wodę miejscowości: Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrtowo, Równe i częściowo Iłownica.

Katarzyna Duska

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

/dokument podpisany elektronicznie/

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Liniewo, u. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
2. aa